

Vad ska jag göra med anläggningsdelarna när jag kopplat in kommunalt avlopp

När ni kopplat ert avlopp till det kommunala ledningsnätet blir er befintliga enskilda avloppsanläggning onyttig.

Informera Miljöverksamheten, Mörbylånga kommun att ni inte längre har en enskild avloppsanläggning som är i drift. Detta kan göras via mail till miljobygg@morbylanga.se.

Vad ska man då göra med de anläggningsdelar som inte används längre i den enskilda avloppsanläggningen. Nedan finns lite att tänka på.

Sluttömning

Alla tankar så som slamavskiljare (trekammарbrunn), slutna tankar, pump- och fördelningsbrunnar samt vid behov även infiltrationsledningarna ska sluttömmas. Sluttömning beställs hos Kretslopp sydost. Informera även Kretslopp sydost om att ni inte längre är i behov av slamtömning då ni blivit anslutna till kommunalt avlopp.

Elektricitet

Var noga med att bryta strömmen till eventuella elinstallationer i anläggningen innan demontering påbörjas.

Slambrunnar/tankar som sluttömts ska grävas upp eller sandfyllas

Slambrunnar och tankar i plast eller glasfiber som inte används för exempelvis uppsamling av vatten för bevattning ska i görligaste mån grävas upp och lämnas som avfall (om de inte säljs vidare) till kommunens återvinningscentral. Om anläggningsdelarna ligger så till att återställningskostnaderna blir höga kan de få ligga kvar i marken och ska då sandfyllas. Betongbrunnar som lämnas kvar i marken ska sandfyllas.

Infiltrationer kan ligga kvar

Infiltrationer kan ligga kvar i marken under förutsättning att fördelningsbrunnar och luftningsrör avlägsnas. Om infiltrationen ska grävs bort bör den ligga i ca 2 år innan detta görs. Detta för att avdödning av bakterier ska hinna ske. Materialet kan användas som jordförbättring på jordbruksmark. Materialet kan även lämnas på kommunens återvinningscentral.